

ÜBERWACHUNGSBERICHT Nr. 1230-00431-20-01

1 Auftraggeber

FTF Sander GmbH
Westring 1
DE-33142 Büren

2 Auftrag

Durchführung der Fremdüberwachung von Feuerschutzabschlüssen (FSA) gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen Typ Z-6-20

3 Grundlagen der Überwachung

Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag Nr. 1230-800431 über die Zertifizierung und Fremdüberwachung von FSA gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ).

4 Gegenstand der Überwachung

- 4.1 T 30-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" bzw. T 30-1-RS-FSA " Schüco ADS 80 FR 30" bzw. T 30-2-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" bzw. T 30-2-RS-FSA " Schüco ADS 80 FR 30"
Z-6.20-1888 gültig bis 02.11.2022
- 4.2 T 60-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 60" bzw. T 60-1-RS-FSA "Schüco ADS 80 FR 60" bzw. T 60-2-FSA "Schüco ADS 80 FR 60" bzw. T 60-2-RS-FSA "Schüco ADS 80 FR 60"
Z-6.20-2160 gültig bis 02.11.2022
- 4.3 T 90-1-FSA „Firestop T90“ bzw. T 90-1-RS-FSA „Firestop T90“ bzw. T 90-2-FSA „Firestop T90“ bzw. T 90-2-RS-FSA „Firestop T90“
Z-6.20-1853 gültig bis 01.03.2020

5 Durchzuführende Prüfungen

Fremdüberwachung von FSA gemäß abZ im Herstellwerk als:

1. Inspektion
 Regelüberwachung
 Sonderüberwachung

Dieser Überwachungsbericht umfasst 2 Seiten.

Überwachungsberichte dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Überwachungsberichts ist nur mit Zustimmung des MPA NRW (Anerkannte PÜZ-Stelle: NRW02) zulässig.

6 Durchgeführte Prüfungen

Am 21.01.2020 wurde das Herstellwerk

FTF Sander GmbH
Westring 1
DE-33142 Büren

des Auftraggebers durch einen Mitarbeiter der Überwachungsstelle des MPA NRW aufgesucht und die Fremdüberwachung für die in Punkt 4 genannten Feuerschutztüren durchgeführt.

Unter Verwendung der im Sachgebiet eingeführten Checklisten wurden gemäß 2.3.3 der abZ

- die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers überprüft sowie
- die Produktüberprüfung des FSA durchgeführt.

7 Ergebnisse der Prüfungen


Keine Abweichungen

8 Korrekturmaßnahmen

Keine korrekturmaßnahmen

Dortmund, den 22.01.2020

Im Auftrag


Dipl.-Ing. Kläsgen
Leiterin der Überwachungsstelle

